ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛВОДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»

413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1 Тел., факс: (845–74) 2-71-40
E-mail: pugachev@vodr.ru

Результаты лабораторных исследований

от 10.03.2022 г.

1.наименование лаборатории проводившей исследования – *химико-бактериологическая лаборатория* / заключение о состоянии измерений в лаборатории № 70/2021 от 21.10.2021 г
2.Место отбора пробы – п. Знаменский, ул. Садовая , скв №2 (скважина)
3. НТД регламентирующий объем исследований - Сан.ПиН 2.1.3684-21 ; Сан.ПиН 1.2..3685-21 , ГОСТ 2761-84

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результаты исследования	Норматив	Методики выполнения измерений
Химические и органолептические показатели					
1	Цветность	град.	2,75	20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	мг/дм3	0,7	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 20^0 С	балл	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Водородный показатель	pH	7,52	6,0-9,0	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,4	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
6	Общая жесткость	$Ж^0$	14,11	7,0	ГОСТ 31954-2012
7	Аммиак (N)	мг/дм3	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	мг/дм3	0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	мг/дм3	7,23	45,0	ГОСТ 33045-2014
10	Хлориды	мг/дм3	300,7	350,0	ГОСТ 4245-72
11	Общее железо	мг/дм3	0,026	0,3	ГОСТ 4011-72

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-»Пугачевский» Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.